

DACH - INWENTARYZACJA

UWAGI:

- całe opierzenia do ponownego wykonania.
- papa nie ułożona zgodnie ze sztuką budowlaną.
- nie rozebrano kominów do odpowiedniej wys. - brak termoizolacji
- dach ma liczne nieszczelności.
- kominy nieotynkowane .
- przeciwspadki i koryta ściekowe niezgodnie z proj.
- trudno stwierdzić czy styropapa została nałzycie ułożona.

Sentencja: dach nadaje się do remontu

